



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

证书编号: CQC23024396491

发证日期: 2023 年 08 月 03 日  
有效期至: 长期有效

委托人名称 固德威技术股份有限公司  
及注册地址 苏州市高新区紫金路 90 号

制造商名称 固德威技术股份有限公司  
及注册地址 苏州市高新区紫金路 90 号

生产企业名称 固德威技术股份有限公司  
及生产地址 苏州市高新区紫金路 90 号

产品名称和系列、规格、型号 光伏并网逆变器  
GW100K-GT, GW100K-GT-C10, GW110K-GT, GW125K-GT (见附件)

产品标准和技术要求 NB/T32004-2018

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023 年 07 月 14 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC23024396491

纸 号:

### GW125K-GT

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 42A\*10;  
交流输出:3/N/PE~, 380V, 50Hz, Max. 199. 4A, 额定交流输出功率 125kW;

### GW110K-GT

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 42A\*10;  
交流输出:3/N/PE~, 380V, 50Hz, Max. 183. 4A, 额定交流输出功率 110kW;

### GW100K-GT

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 42A\*8;  
交流输出:3/N/PE~, 380V, 50Hz, Max. 167. 1A, 额定交流输出功率 100kW;

### GW100K-GT-C10

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 42A\*8;  
交流输出:3/N/PE~, 380V, 50Hz, Max. 167. 1A, 额定交流输出功率 100kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心