太阳能产品认证证书

证书编号：CQC16024157323

申请人名称及地址

江苏固德威电源科技股份有限公司

苏州高新区昆仑山路189号（科技城内）

制造商名称及地址

江苏固德威电源科技股份有限公司

苏州高新区昆仑山路189号（科技城内）

生产企业名称及地址

江苏固德威电源科技股份有限公司 (V017465)

苏州高新区昆仑山路189号（科技城内）

产品名称和系列、规格、型号

光伏并网逆变器

GW15K-DT、GW17K-DT、GW20K-DT、GW25K-DT、GW30K-DT（见附件）

产品标准和技术要求

NB/T 32004-2013（IIIa，不含低电压穿越试验）

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC33-461239-2013认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年11月17日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

http://www.cqc.com.cn

SOLAR PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC16024157323

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
No.189 Kun Lun Shan Road, Suzhou New District, Jiangsu, P. R. China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
No.189 Kun Lun Shan Road, Suzhou New District, Jiangsu, P. R. China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.(V017465)
No.189 Kun Lun Shan Road, Suzhou New District, Jiangsu, P. R. China

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

PV Grid-connected Inverter

GW15K-DT、GW17K-DT、GW20K-DT、GW25K-DT、GW30K-DT(See Appendix)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

NB/T 32004-2013(IIIa,Without Low Voltage Ride Through Test)

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC33-461239-2013.

Date of issue: Nov.17,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

太阳能产品认证证书

变　更　结　论
Modification Approval

证书编号 Certificate No.：CQC16024157323

申请编号 Application No.：V2017CQC024005-327769

申请人（委托人）Applicant：　江苏固德威电源科技股份有限公司/JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD

证书编号 Certificate No.(变更前 Original)：CQC16024157323

变更产品名称 ：光伏并网逆变器

Name of Product Modified : Grid-tied PV Inverter

变更情况 Situation of Modification（见下表 See table below）：

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	其他变更元器件及变更项	见原报告：V-118-V2016-A0070　申请号：V2016CQC024005-277867	见申请号为 V2017CQC024005-327769 南京中认南信检测技术有限公司的变更确认表

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期（Date）：2017 年 10 月 12 日

主任：

中国质量认证中心

中国　北京　南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

太阳能产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC16024157323　　纸号：6082

GW15K-DT

直流输入：最大功率电压跟踪范围 260V-850Vdc，最大直流输入电压 1000Vdc，最大输入电流 22A × 2；

交流输出：3N ~，380V，50Hz，Max. 25A，额定交流输出功率 15kW；

GW17K-DT

直流输入：最大功率电压跟踪范围 260V-850Vdc，最大直流输入电压 1000Vdc，最大输入电流 22A × 2；

交流输出：3N ~，380V，50Hz，Max. 25A，额定交流输出功率 17kW；

GW20K-DT

直流输入：最大功率电压跟踪范围 260V-850Vdc，最大直流输入电压 1000Vdc，最大输入电流 22A × 2；

交流输出：3N ~，380V，50Hz，Max. 30A，额定交流输出功率 20kW；

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国　北京　南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

太阳能产品认证证书

附录：　　第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC16024157323　　纸号：6082

GW25K-DT

直流输入：最大功率电压跟踪范围 260V-850Vdc，最大直流输入电压 1000Vdc，最大输入电流 27A × 2；

交流输出：3N ~，380V，50Hz，Max. 37A，额定交流输出功率 25kW；

GW30K-DT

直流输入：最大功率电压跟踪范围 260V-850Vdc，最大直流输入电压 1000Vdc，最大输入电流 27A × 2；

交流输出：3 ~，480V，50Hz，Max. 37. 3A，额定交流输出功率 31kW.

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国　北京　南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn